

PID:
02122000
CID:
C.1993.641

Certificato di approvazione *Approval certificate*



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Prese mobili per uso industriale
(Serie XENIA)**

*Connectors for industrial purposes
(Series XENIA)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il / Issued on **2014-06-30**

Aggiornato il / Updated on **2018-01-29**

Sostituisce / Replaces **2014-06-30**



cosign

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2014-06-30
Aggiornato il / Updated on 2018-01-29
Sostituisce / Replaces 2014-06-30

Prodotto | Product

Prese mobili per uso industriale
Connectors for industrial purposes

Concessionario | Licence Holder

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.R0005D C01211061

02601 DOLNY KUBIN

Slovakia

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012

EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012

EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI17-0019847-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	XENIA
Designazione / Type designation	foglio di unificazione 2-I / standard sheet 2-I
Dispositivo di blocco / Interlocking device	senza dispositivo / without interlock
Tensione di isolamento / Insulating voltage (Ui)	500 V
Corrente nominale / Rated current	16 A
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP44
Uscita cavo / Cable exit	assiale / straight
Materiale della custodia / Material of the cover	isolante / insulating

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.0003LJ

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	314.1640
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	314.1640
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	100-130 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	4h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz
Designazione / Type designation	2P+T / 2P+E

AR.0003LK

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	314.1643
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	314.1643
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	200-250 V



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.05643

SN.0000F9

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**

AR.500031

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **314.1646**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **314.1646**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**

AR.500032

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **314.1647**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **314.1647**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346 V - 240/415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.0000F9

BTS.021200.DD23

Importo modelli ENEC - 0212 - Prese a spina industriali | ENEC models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes

1